

צ.ניקוד מ"א בחלל
תיקרה אקווסטית
יהיו מסוג P.V.C "מרדור"
מחוברים בהדבקה

ניקוד של כל תחנה קומתית
של מערכת ספרינקלרים
תחובר לביוב ע"י צינור
P.V.C. בהדבקה

תפוצה

מספר העומת	תאריך	המסביר
---------------	-------	--------

שינויים

מספר	תאריך	תאור
------	-------	------

1. יש להתקין חסכמים בברזים ובמקלחות.
2. כל האבזרים הבאים במגע עם מי שתייה
ייעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 5452

תכנית מערכת מתזים
ראה תכנית נפרדת

מקרא :

- קו ביוב חדש

קו ניקוד צ.מ.ג.

עטיפת בטון

צינור מים לכיבוי אש

צינור מים קרים (צ.מ.ק.)

צינור מים לספרינקלרים

צינור מים חמים (צ.מ.ח.)

צינור ניקוד מי מזגנים

צינור דלוחין

צינור שופכין

HDPE

מבנה רווחה
נס ציונה

תכנית קומה א

תכנו:	ברוך
שרטט:	ברק
מספר התכנית	1382-2
תאריך	31.12.21
קנה מידה	1:50
מהדורה	1

ברוך גורביץ' מהנדסים בע"מ
תכנון מערכות מים וביוב ואינסטלציה
שלמה היילס 10 גבעת שמואל

טל.נייד 0545562111
E=MAIL: B=GUR@ZAHAV.NET.IL

☐ לכיצוע	☒ כמכרז	☐ כעיון
---------------------------------	---	--------------------------------

קומה א