

עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 15/21

להקמת מבנה האגף לשירותים חברתיים וחינוך לרבות עבודות הריסה, פיתוח, תשתיות

וחניות בנס ציונה

תשובות הבהרה

כללי

להלן הוראות נוספות שיתווספו לתכניות המפורסמות באתר העירוני:

1. שחרור עשן מהמבנה הינו אוטומטי באמצעות מערכת מנגנון אשר מחובר לחלונות אלומיניום חשמלי ורכזת הפעלה לרבות כל הדרוש מדובר על 8 יחידות למבנה.
2. גוון התאורה הנבחר יהיה 3,000 קלווין.
3. בידוד בין פנלים חיצוניים לקיר מבנה באמצעות צמר סלעים בהתאם לפרטים ודוח אקוסטי פרט 322 במפרט.
4. קיר חוץ עם חיפוי טיח באמצעות הדבקת תבניות אדקס 3 ס"מ ומעל 3 ס"מ טיח תרמי 200. (קירות שאינם מחופים פיבר צמנט) פרט 301 במפרט.
5. זיגוג כלל החלונות זיגוג 70SN.
6. קירות הפרדה בין חלל מאוקלם ולא מאוקלם (עמודים 6+7) באמצעות טיח תרמי 200 פרט 401 במפרט.
7. קירות ממ"ד הפונים לחוץ (עמודים 6+7) באמצעות טיח תרמי 400 פרט 401 במפרט
8. מצורף מפרט אקוסטי מחייב.
9. להלן רשימת תכניות בענין חשמל ומנ"מ המחליפות את רשימת תכניות חשמל ומנ"מ שצורפו לחוברת המכרז (מסמך יא'). בהתאם לאמור הועלו לאתר העירוני תכניות מעודכנות המחליפות את התכניות הקיימות לעניין חשמל ומנ"מ:

מס' גיליון	שם הקובץ	תאור	קנ"מ *	מס' עדכון	תאריך עדכון
1.	Ele-9266-kk	תכנית חשמל וגילוי אש קומת קרקע- רצפה	1: 50	מ	3 25.02.21
2.	Ele-9266-kk	תכנית חשמל, תאורה וגילוי אש קומת קרקע- תקרה	1: 50	מ	2 25.02.21
3.	Ele-9266-ka	תכנית חשמל וגילוי אש קומה א'- רצפה	1: 50	מ	2 25.02.21
4.	Ele-9266-ka	תכנית חשמל, תאורה וגילוי אש קומה א'- תקרה	1: 50	מ	2 25.02.21

מספר סדורי	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה	תשובה/הבהרה
1	אומדן	36		בפרסום המכרז מופיע שנדרש סיווג של 4 לפחות ואילו האומדן הוא בהיקף של 5,000 מיליון ₪ האם זה טעות?	מדובר באומדן לעבודות הפיתוח בלבד. עלות המבנה תוצע ע"י הזוכים והיא מוגדרת עלות פאושלת כך שנדרש היקף כספי של ג-4
2	מסמך ח' ערבות בנקאית	49		אבקש לדעת אם הכותרת של דף הנוסח הרצ"ב צריכה להיות בדיוק בערבות המכרז	אין חובה להכניס את כותרת המכרז שלהלן לנוסח הערבות הבנקאית: "עיריית נס ציונה מכרז פומבי מס' 15/21 להקמת מבנה האגף לשירותים חברתיים וחינוך לרבות עבודות הריסה, פיתוח, תשתיות וחניית בנס ציונה" (יובהר כי הועלה לאתר העירוני נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז המחליף את נוסח הערבות שצורפה למסמכי המכרז)
3	מסמך א'	6	21	עקב מצב סגר במדינת ישראל, בהשפעת נגיף קורונה, הרבה מאוד ספקים, עובדים, נמצאים בהגבלות. אבקש לדחות את המועד האחרון לקבלת פניות בנושא המכרז.	אין שינוי מהוראות המכרז

4	מסמך א'	3	עקב מצב סגר במדינת ישראל בהשפעת נגיף קורונה, הרבה מאוד ספקים, עובדים, נמצאים בהגבלות. אבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעה.	אין שינוי מהוראות המכרז.
---	---------	---	--	--------------------------------------