

יום שלישי י"ב כסלו תשפ"ב
16 נובמבר 2021

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 40/21

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית

מסמך הבהרה 2

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
שאלת הבהרה מס' 15 במסמך תשובות הבהרה שפורסם ביום 15.11	107	22	נבקשכם לשנות ל 80%	הדרישה מתקבלת. ניתן להגיש TM21 לפי L80 ל 70,000 ש"ע מינימום