

יום ראשון ב' אייר תשפ"ג
23 אפריל 2023

עיריית נס-ציונה

מכרז 6/23

למתן שירותי אחזקה ותיקון של מערכות מיזוג אוויר גדולות צ'ילר / VRF / PACKAGE / DX

תשובות הבהרה

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה / הסגה	תשובה
1.		17	3.2.2	נבקש להגדיר את מהות הטיפול והביקורות הנדרשים לכל סוג מזגן המופיע במסמך ט: תכולה, תדירות, טופס דיווח	ביקור תקופתי אחת לרבעון, בדיקת תקינות / בדיקת גז ולחצים / ניקוי כללי של לכלוך ואבק עם מדחס אוויר כולל סירוק סוללות / מעבר על חיבורי חשמל ניקוי מגעים השלמת בידודים בדיקת פעולת היח' וטופס דיווח אנרגטי הכולל תפוקה מול זרם חשמלי.
2.	טבלה א'	45-46		נבקש הבהרה כי המחיר ליח' טון אינו כולל חלקים שיחויבו בנוסף בנפרד. נבקש התייחסות עבור כל סוגי המזגנים: צילר, VRF, פאקאג.	המחיר לטון לא כולל חלפים, חלפים יהיו בהתאם למחירון דקל בהנחה של 15% וככל שהחלפים אינם במחירון דקל הם יהיו על פי מחירון הספק. על הספק לצרף להצעתו את מחירון החלקים/חלפים שלו.
3.	טבלה ב'			מה משמעות טבלה זו לגבי הצעת המחיר?	העירייה יכולה לבחור, לפי שיקול דעתה, את אחת משתי שיטות התמורה במכרז: (א) מחיר בשיטת "ביטוח" לטון לחודש בהתאם להצעה במכרז. (ב) מחיר בגין טיפולים שיוזמנו מעת לעת לפי טבלה ב'. העירייה תוכל לקבוע כי חלק מהמזגנים יהיו בשיטה אחת

עמוד 1 מתוך 2

חתימת המציע: _____



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
					וחלק אחר יהיו בשיטה אחרת.