

26/06/24

לכל מאן דבעי

אישור פאנלים סולאריים על גג מבנה פלדה

המבנה הנבדק:

נס ציונה – בית ספר אירוס

הריני לאשר כי בתאריך 26/06/2024 בוצע פיקוח על התקנת מערכת סולארית ע"ג מבנה פלדה.

יציבות המערכת הסולארית נבדקה ונמצאה תקינה.



המבנה יתאים לנשיאת מערכת סולארית כפוף ל:

1. מערכת האחיזה מסודרת ומקובעת כנדרש.
2. פנלים סולאריים יציבים ומקובעים לקושרות ע"י מחברים יעודיים תקינים.
3. אביזרי המערכת לרבות אופן העיגון למבנה מחוזקים ונמצאים תקינים.
4. יציבותו של המבנה עליו מוקמת המערכת לא נבדק במעמד בדיקה זו.
5. אין לראות באישור זה אישור יציבות למבנה עליו מוקמת המערכת.

רפאל נעמן הנדסה
אזרחית ותכנון מבנים
מס' רישוי: 38414342

רפאל נעמן
הנדסה בע"מ
פ.ח. 516156494